

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-09-19 sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

г. Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. (839195) 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 18/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Плотбищенская начальная общеобразовательная школа № 9»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору М.С. Ермакова от «21» января 2020 года, № 18, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин по 10 ч. 30 мин. «10» февраля 2020 года и с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «28» февраля 2020 года проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Ермаковым Максимом Сергеевичем, государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Громовым Дмитрием Константиновичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и помещение МБОУ Плотбищенская НОШ № 9, расположенная по адресу: 663153, Енисейский район, д. Айдара ул. Лесная 1 (здание начальной школы)

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с директором МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 Нестеровым Константином Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
18/1/1	В здании начальной школы д. Айдара отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	Статья 6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные	08.02.2021 г.

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
		<p>техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Приложение А пункт А.10. (2) таблица А.1 п.9 Здания общественного и административно-бытового назначения</p>	
18/1/2	В здании начальной школы д. Айдара отсутствует система оповещения людей о пожаре.	<p>Статья 6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Раздел 7, таблица 2 п.14 (3) Общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования</p>	08.02.2021 г.
18/1/3	В здании начальной школы д. Айдара средства обнаружения пожаров не	Статья 6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих	08.02.2021 г.

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	дублируют сигнал на пульт подразделения пожарной охраны.	<p>условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Статья 83 пункт 7 (1) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
3	СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору Ермаков М.С.

«28» февраля 2020 г.

Государственный инспектор г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору Громов Д.К.

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

✓

(подпись)

Директор МБОУ Плотбищенская
НОШ № 9 Нестеров К.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19
ОНД и ПР по г. ЕНИСЕЙСКУ, ЕНИСЕЙСКОМУ и СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39195) 2-23-07

